Fiche Technique :
BRANCHEMENT

Prise en charge

SÉRIE : 6028

Désignation

Ensemble de prise en charge sur le dessus et sur le coté électro-soudable avec robinet bronze

Photo

Caractéristiques

Robinet de prise en charge 1/4 de tour sphérique (voir fiche 2028)
Collier électro-soudable sur conduite PE
Pression nominale de l'ensemble 10 bars
Monté et contrôlé en usine
Serrage du collier avant soudure par 4 vis CHC-M8 (clé de 6)



Vue 2D

Spécificités

Chapeau laiton
Pastille d'aimantation pour sonde accoustique

Options

Fermeture 1/4 de tour à droite

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	6028 20 063	**6028 20 090**	6028 20 110	6028 20 125	6028 20 160	6028 20 180	6028 25 063	6028 25 090	6028 25 110	6028 25 125	6028 25 160	6028 25 180	6028 25 225
.	Diamètre nominal (mm)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25
L	Longueur sans raccord (mm)	102	127	135	174	192	195	107	132	140	148	166	170	180
H	Hauteur (mm)	216	213	221	221	221	223	229	226	234	234	234	236	236
I	Largeur (mm)	104	150	180	185	192	195	104	150	180	185	192	195	192
D1	Diamètre de passage (mm)	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	27	27	27
S	Filetage (pouces)	G 1"	G 1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
PE	Dimension PE (mm)	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	32
.	6 pans raccord (mm)	38	38	38	38	38	38	46	46	46	46	46	46	46
D2	Diamètre extérieur conduite (mm)	63	90	110	125	160	180	63	90	110	125	160	180	225
.	Poids (kg)	2.135	2.785	2.975	3.055	3.15	3.2	2.635	3.285	3.475	3.555	3.65	3.7	3.75

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

Prise en charge

SÉRIE : 6028

Nomenclature (du produit type : 6028 20 090)

Désignation	Matière	Norme
Collier électrosoudable	Polyéthylène PE	
Joint torique	Elastomère EPDM	ACS
Robinet de prise en charge DN 20	Bronze CB 491 K (UE5)	NF EN 1982
Mamelon d'adaptation	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 11 ACC NY 142 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 05/07/2016)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com