Fiche Technique :
BRANCHEMENT

Prise en charge

SÉRIE : 6448

Désignation

Robinet de prise en charge sur le dessus électro-soudable avec robinet bronze à obturateur intégré

Photo

Caractéristiques

Robinet de prise en charge à tournant sphérique DN20 (voir fiche 1448)
Collier électro-soudable sur conduite PE
Pression nominale de l'ensemble 10 bars
Monté et contrôlé en usine
Serrage collier par 4 vis CHC-M8 (clé de)



Vue 2D

Spécificités

Chapeau laiton
Pastille d'aimantation pour sonde accoustique

Options

Fermeture 1/4 de tour à droite

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**6448 20 63**	6448 20 90	6448 20 110	6448 20 125	6448 20 160	6448 20 180	6448 20 225	6448 40 090	6448 40 110	6448 40 125	6448 40 160	6448 40 180	6448 40 225
.	Diamètre nominal (mm)	20	20	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40	40
L	Longueur sans raccord (mm)	162	187	195	204	222	225	237	223	232	241	259	262	274
H	Hauteur (mm)	186	183	191	191	191	193	193	248	248	248	248	250	250
I	Largeur (mm)	104	150	180	185	192	195	192	150	180	185	192	195	192
D1	Diamètre de passage (mm)	22.5	22.5	22	22	22	22	22	42	42	42	42	42	42
S	Filetage (pouces)	G1"	G1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"
PE	Dimension PE (mm)	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50
.	6 pans raccord (mm)	37	37	38	38	38	38	38	64	64	64	64	64	64
.	6 pans bouchons (mm)	48.5	48.5	45	45	45	45	45	64	64	64	64	64	64
D2	Diamètre extérieur conduite (mm)	63	90	110	125	160	180	225	90	110	125	160	180	225
.	Poids (kg)	2.65	3.3	3.49	3.57	3.67	3.71	3.76	6.06	6.25	6.33	6.44	6.48	6.52

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

Prise en charge

SÉRIE : 6448

Nomenclature (du produit type : 6448 20 63)

Désignation	Matière	Norme
Collier électrosoudable	Polyéthylène PE	
Joint torique	Elastomère EPDM	ACS
Robinet de prise en charge DN 20	Bronze CB 491 K (UE5)	NF EN 1982
Mamelon d'adaptation	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 09 ACC NY 279 Attestation de Conformité Sanitaire (valable jusqu'au 29/10/2014)
Attestation de Conformité Sanitaire n° 11 ACC NY 280

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com