Fiche Technique :

ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE

Pièces détachées

SÉRIE : B110

Désignation

Borne de comptage antigel pour compteur en ligne 110 mm

Caractéristiques

Entrée / sortie cannes PE d. 25 mm
Compteurs 108 à 115 mm
Robinets 1/4 de tour DN 15 à passage intégral
Clapet antipollution "NF"
Enveloppe couleur sable résistante aux UV

Spécificités

Robinetterie laiton
Support inox
Résistance antigel par apport calorique du sous-sol
Isolation complète par mousse polyuréthane à cellules fermées.
Plombage sur un écrou
Etanchéité du compteur par joints toriques
Reçoit les télérelèves existantes
Etiquette de repérage de la position du branchement

Options

Robinet AVC inviolable
Purge ou bouchon
Kit de robinetterie seul pour remplacement dans les bornes existantes
Entrée / Sortie possibles avec cannes PE diam. 32 mm



Borne complète

Borne ouverte



Robinetterie standard



Robinetterie inviolable

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	**B110 A0PP**	B110 AP0A	B110 KPOA	B110 KPPA
h1	Hauteur encastrée (cm)	50	-	-	-
h2	Hauteur enterrée (cm)	105	-	-	-
l	Largeur (cm)	30	-	-	-
P	Profondeur (cm)	25	-	-	-
1	Robinet avant compteur	X	X	-	-
2	Robinet avant compteur inviolable	-	-	X	X
3	Clapet NF double purge lg. 58	X	-	-	-
4	Coude anti-retour purge amont	-	X	X	X
5	Robinet après compteur	-	X	X	-
6	Robinet après compteur à purge	-	-	-	X

Nomenclature (du produit type : B110 A0PP)

Désignation	Matière	Norme
Raccord DN25	Laiton matricé CW 614N / CW 617N	NF EN 12165
Enveloppe	Polyester résistant aux UV	

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

Pièces détachées

SÉRIE : B110

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
Les clapets sont conformes à la norme NF P 43007 : Clapets de non-retour de classe A, contrôlables
Les cartouches antipollution sont conformes à la norme NF P 43008 : Clapets de non-retour de classe B, non-contrôlables

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com